

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

0099/CPR/B85/0293

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

CONDUCTORES ELECTRICOS CEMI, S.L.

con domicilio social en	CR C-17, KM 16,600 08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona - España)
Prestación certificada	Reacción al Fuego de cables de comunicaciones para aplicaciones generales en construcciones.
Norma armonizada	EN 50575:2014 EN 50575:2014/A1:2016
Designación	Z10Z1-K APL
Marca Comercial	CEMI, S.L.
Familia Genérica	Pantalla metálica global. Conductores sin pantalla individual
Clase de reacción al fuego	Cca,s1b, d1, a1
Rango de Cables de Comunicaciones	4x0,22 mm ² ; 6x0,22 mm ² ; 8x0,22 mm ² ; 10x0,22 mm ² ; 12x0,22 mm ² ; 2x1,5 mm ² ; 2x2,5 mm ² ; 2x0,7 mm ² + 4x0,22 mm ² ; 2x0,7 mm ² + 6x0,22 mm ² ; 2x0,7 mm ² + 8x0,22 mm ² ; 2x0,7 mm ² + 10x0,22 mm ² ; 2x0,7 mm ² + 12x0,22 mm ² .
Rango de Diametro Exterior	De 4,0 mm a 7,8 mm
Centro de producción	CR C-17, KM 16,600 08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona - España)
Esquema de certificación	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1+ para la evaluación y verificación de la prestación de reacción al fuego declarada y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZZ de la norma armonizada mencionada. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Fecha de primera emisión	2018-01-29
Fecha de expiración	2021-01-29


Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/137